物　品　買　入　仕　様　書

1　件　　名　次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ　買入

2　明　　細

No.	品　　名	形　質　寸　法	数量・単位	
1	次亜塩素酸ナトリウム 注入ポンプ	定格電圧　：ＡＣ１００～２４０Ｖ（単相） 周波数　：６０Ｈｚ 電流　：２．５Ａ 最大消費電力　：２５０ＶＡ 平均消費電力　：１８Ｗ 最大吐出量　：６０ｍＬ/ｍｉｎ ストロークスピード　：１～３００strokes/ｍｉｎ ストローク長　：０．５～１mm 接続口径（吐出）　：φ６（内径）×φ１１mm（外径） 接続口径（吸込）　：φ６（内径）×φ１１mm（外径） 接続口径（エア抜き）　：φ４（内径）×φ６mm（外径） 接続口径（脱泡継手）　：１/４Ｂ×３/８Ｂ 移送液粘度　：５０ｍＰａ・ｓ以下 移送液温度　：０～４０℃ 周囲温度　：０～４０℃ 耐環境性　：ＩＥＣ規格　ＩＰ６５以上 絶縁等級　：Ｂ種 重量　：２ｋｇ程度 エアブロック機能を有するものとする。 デジタル表示操作パネル内臓 ｍＬ/ｍｉｎ、strokes/ｍｉｎの両方で操作及び表示が可能のこと。 「標準付属品」 ＰＶＣブレードホースφ６mm×φ１１mm×３m 軟質ＰＶＣホースφ４mm×φ６mm×１m 脱泡継手１組、脱泡継手用ホース、サイホン止めチャッキ弁、 ポンプ取付ボルトナット、取扱説明書	1	台

3　納入期限　平成26年3月31日

4　納入場所　〒572 -0842
大阪府寝屋川市太秦高塚町１－１
大阪市水道局工務部豊野浄水場

5　特記事項　・物品供給申込書を提出するにあたっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は提出期限内に担当者へよく質し、その内容を熟知のうえ提出するものとする。契約後における仕様書の疑義は、当局の解釈によるものとする。

6　事業担当　〒572 -0842
大阪府寝屋川市太秦高塚町１－１
大阪市水道局工務部豊野浄水場
担　当：池園　幸雄
ＴＥＬ：０７２－８２５－４７０４
ＦＡＸ：０７２－８２１－５３４８